


Energieberatung in Jülich

Gebäudetyp:	Einfamilienhaus
Baujahr:	1967
Anlagentyp:	Standard-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	1967
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	509 kWh/m ² *a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	597 kWh/m ² a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 77 %

Besonderheit:

Der Einbau einer Holzpellettheizung mit solarer Warmwasserbereitung wurde empfohlen.