


Energieberatung in Düren

Gebäudetyp:	Einfamilienhaus
Baujahr:	1961
Anlagentyp:	Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	2000
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	322 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	362 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 59 %