


Energieberatung in Köln

Gebäudetyp:	25-Familienhaus
Baujahr:	1962
Anlagentyp:	2 x Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	1988
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	167 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	188 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 48 %

Besonderheit:

Der Einbau einer Holzpelletheizung mit einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung wurde empfohlen.