


Energieberatung in Stolberg

Gebäudetyp:	Einfamilienhaus
Baujahr:	1975
Anlagentyp:	Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	2006
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	333 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	374 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 56 %

Besonderheit: Die Installation einer Holzpellettheizung mit einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung wurde empfohlen.