


## Energieberatung in Jülich

<b>Gebäudetyp:</b>	Einfamilienhaus
<b>Baujahr:</b>	1975
<b>Anlagentyp:</b>	Niedertemperatur-Heizkessel
<b>Baujahr der Anlage:</b>	1992
<b>Energieträger:</b>	Erdgas
<b>Endenergiebedarf vor der Beratung:</b>	199 kWh/m <sup>2</sup> ·a
<b>Primärenergiebedarf vor der Beratung:</b>	225 kWh/m <sup>2</sup> ·a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

**Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 57 %**