


Energieberatung in Titz

Gebäudetyp:	Zweifamilienhaus
Baujahr:	1968
Anlagentyp:	Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	1994
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	178 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	202 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 49 %