


## Energieberatung in Alsdorf

<b>Gebäudetyp:</b>	4-Familienhaus
<b>Baujahr:</b>	1972
<b>Anlagentyp:</b>	Niedertemperatur-Heizkessel
<b>Baujahr der Anlage:</b>	1993
<b>Energieträger:</b>	Heizöl
<b>Endenergiebedarf vor der Beratung:</b>	202 kWh/m <sup>2</sup> ·a
<b>Primärenergiebedarf vor der Beratung:</b>	241 kWh/m <sup>2</sup> ·a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

**Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 56 %**

**Besonderheit:**

Der Einbau einer Holzpellettheizung wurde empfohlen.