


Energieberatung in Köln

| | |
|--|-----------------------------|
| Gebäudetyp: | Einfamilienhaus |
| Baujahr: | 1956 |
| Anlagentyp: | Niedertemperatur-Heizkessel |
| Baujahr der Anlage: | 1993 |
| Energieträger: | Heizöl |
| Endenergiebedarf vor der Beratung: | 382 kWh/m ² ·a |
| Primärenergiebedarf vor der Beratung: | 430 kWh/m ² ·a |



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 59 %