


Energieberatung in Kreuzau

Gebäudetyp:	Einfamilienhaus
Baujahr:	1960
Anlagentyp:	Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	2002
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	311 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	351 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung



Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 40 %

Besonderheit: Der Einbau einer Holzpellettheizung wurde empfohlen.